

# ZÄHLER TYP ZMD310 / ZMD410.

## Abrufliste.

### Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMD310/ZMD410. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

### Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzen gemeinsamen Druck auf beide Abruftasten des Zählers erscheint auf dem Display die Betriebsanzeige (P aktuell). Durch kurzen Druck auf eine der beiden Tasten erscheint die Anzeigekontrolle (88888888). Durch einen weiteren kurzen Druck auf eine der beiden Tasten erscheint **Std\_dAtA**. Durch langen Druck (min. 3s) auf eine

der beiden Tasten erfolgt die Anzeige des ersten Menüpunktes (F.F. Fehlermeldung). Durch weiteres Drücken der unteren Taste erscheinen die Menüpunkte in der Reihenfolge vorwärts, mit der oberen Taste rückwärts. Ausstieg aus dem Anzeigemenu durch kurzen gemeinsamen Druck auf beide Tasten.

### Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

**Telefon 041 818 33 20**

**E-Mail [vertrieb@ews.ch](mailto:vertrieb@ews.ch)**

## Zähler Typ ZMD310 / ZMD410 – 2 Richtungen (optional mit Leistung)

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
16.7.0	Aktuelle Leistung	Leistung	Wert	kW
F.F.	Fehlermeldung		00000000	
0.0	Gerätenummer		92587215	
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		00	
0.1.0.nn	Datum der letzten Rückstellung		JJ-MM-TT	
0.1.0.nn	Zeitpunkt der letzten Rückstellung		hh:mm	
1.2.T	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT	
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Zeit	hh:mm	
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Leistung	Wert	kW
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Datum	JJ-MM-TT	
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Zeit	hh:mm	
2.2.T	P max kumuliert Rücklieferung	Leistung	Wert	kW
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Leistung	Wert	kW
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT	
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Zeit	hh:mm	
2.6.T.nn	P max Rücklieferung Vormonat	Leistung	Wert	kW
2.6.T.nn	P max Rücklieferung Vormonat	Datum	JJ-MM-TT	
2.6.T.nn	P max Rücklieferung Vormonat	Zeit	hh:mm	
1.8.T	Wirkenergie Bezug +A	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.T.nn	Wirkenergie Bezug +A	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
2.8.T	Wirkenergie Lieferung -A	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.T.nn	Wirkenergie Lieferung -A	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
5.8.T	Blindenergie QI (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
5.8.T.nn	Blindenergie QI (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
6.8.T	Blindenergie QII (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
6.8.T.nn	Blindenergie QII (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
7.8.T	Blindenergie QIII (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
7.8.T.nn	Blindenergie QIII (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
8.8.T	Blindenergie QIV (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
8.8.T.nn	Blindenergie QIV (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
0.9.1	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
0.9.2	Datum Zähler		JJ-MM-TT	